

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-ES.ПБ45.В.00108
(номер сертификата соответствия)

ТР 0639716
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Фирма "Ben Trade Cables Iberica, S.A.". Адрес: Pol. Ind. Centrovía C/San Francisco, 9, 50198 La Muela (Zaragoza), Spain. Телефон (+34) 976149149, факс (+34) 976149148.
Сведения об организации и месте производства продукции

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "Ben Trade Cables Iberica, S.A.". Адрес: Pol. Ind. Centrovía C/San Francisco, 9, 50198 La Muela (Zaragoza), Spain. Телефон (+34) 976149149, факс (+34) 976149148.
Сведения об организации и месте производства продукции

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПБ ВНИИНМАШ" ФГУП "ВНИИНМАШ". 123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4, тел. (499)259-43-41, факс (499)259-88-62.
Сведения об организации и месте нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия
ОГРН: 1037739388939. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ45 выдан 14.04.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели управления (инструментальные) с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика или полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, с парной или тройной скруткой, с общим или индивидуальным экраном, бронированные или небронированные, гибкие или негибкие, с числом пар 1-50, сечением 0,5-2,5 мм² на напряжение 300-500 В марок (см. приложение бланк № ТР 0076392).
Сведения об объекте сертификации, позволяющие идентифицировать объект

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 27.07.2008 г. № 123-ФЗ) глава 19 статья 82 п.8. Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке ПРГО 1. (см. приложение бланк № ТР 0076393)
Наименование технического регламента (технического регламента), на соответствие требованиям которого (кабеля) проводится сертификация

код ОК 005 (ОКП)
35 6100

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Акт о результатах анализа состояния производства № 00120.09.12-АП-12 от 22.11.2012 ОС "ПБ ВНИИНМАШ", рег. № ТРПБ.RU.ПБ45 от 14.04.2010; протокол сертификационных испытаний от 24.12.2012 № 777-12-2012П ИЦ "ПБ ВНИИНМАШ", рег. № ТРПБ.RU.ИИ04 от 14.04.2010, адрес: 123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.01.2013 по 17.01.2018

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
Подпись, инициалы, фамилия

М. Б. Ясколко

Эксперт (эксперты)
Подпись, инициалы, фамилия

Б.П. Жезлов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-ES.ПБ45.В.00108

(обязательная сертификация)

ТР 0076392

(учетный номер бланка)

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
35 6100 8544	Кабели управления (инструментальные) с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика или полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, с парной или тройной скруткой, с общим и/или индивидуальным экраном, бронированные или небронированные, гибкие или негибкие, с числом пар 1-50, сечением 0,5-2,5мм ² на напряжение 300/500, марок: BTCI CU/PVC/IN+O/PVC/SWA,SWB,DSTA/ PVC (КУВЭЭВ-П); BTCI CU/PVC/O/PVC/SWA,SWB,DSTA/PVC (КУВЭВ-П); BTCI CU/PVC/IN+O/PVC (КУВЭЭВ); BTCI CU/PVC/O/PVC (КУВЭВ); BTCI CU/PE/IN+O/PVC/SWA,SWB,DSTA/ PVC (КУПЭЭВ-П); BTCI CU/PE/O/PVC/SWA,SWB,DSTA/ PVC (КУПЭВ-П); BTCI CU/PE/IN+O/PVC (КУПЭЭВ); BTCI CU/PE/O/PVC (КУПЭВ).	По документации изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

М. Б. Ясколко

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Б.П. Желов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ЕС.ПБ45.В.00108 (обязательная сертификация)

ТР 0076893
(учетный номер блока)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53315-2009	"Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"	п.5.2
ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007	"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов"	Распространение горения кабельного изделия при одиночной прокладке
ГОСТ Р МЭК 60332-1-3-2007	"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-3. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания на образование горящих капелек/частиц"	Образование падающих горящих капелек/частиц от одиночного вертикально расположенного электрического изолированного провода или кабеля



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

М. Б. Ясколко

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Б.П. Жезлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ЕС.ПБ45.В.00109
(номер сертификата соответствия)

ТР 0639717
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Фирма "Ben Trade Cables Iberica, S.A." Адрес: Pol. Ind. Centrovía C/San Francisco, 9, 50198 La Muela (Zaragoza), Spain. Телефон (+34) 976149149, факс (+34) 976149148.
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "Ben Trade Cables Iberica, S.A." Адрес: Pol. Ind. Centrovía C/San Francisco, 9, 50198 La Muela (Zaragoza), Spain. Телефон (+34) 976149149, факс (+34) 976149148.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПБ ВНИИНМАШ" ФГУП "ВНИИНМАШ", 123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4, тел. (499)259-43-41, факс (499)259-88-62.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ОГРН: 1037739388939. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ45 выдан 14.04.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели управления (инструментальные) с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с общим и/или индивидуальным экраном, бронированные или небронированные, с парной или тройной скруткой, с числом пар 1-50, сечением 0,5-2,5 мм² напряжение 300/500В марок (см, приложение бланк № ТР 0076394). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 27.07.2008 г. № 123-ФЗ) глава 19 статья 82 п.8. Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП 1б. Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД 2. (см. приложение бланк № ТР 0076395)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого осуществляется сертификация)

(наименование технических регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которых осуществляется сертификация)

код ОК 005 (ОКП)
35 6100

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Акт о результатах анализа состояния производства № 00121.09.12-АП-12 от 22.11.2012 ОС "ПБ ВНИИНМАШ", рег. № ТРПБ.RU.ПБ45 от 14.04.2010; протокол сертификационных испытаний от 24.12.2012 № 779-12-2012П ИЦ "ПБ ВНИИНМАШ", рег. № ТРПБ.RU.ИН04 от 14.04.2010, адрес: 123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.01.2013 по 17.01.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

М. Б. Ясколко

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Б.П. Жезлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-ES.ПБ45.В.00109

(обязательная сертификация)

ТР

0078394

(учетный номер бланка)

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
35 6100 8544	Кабели управления (инструментальные) с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с общим и/или индивидуальным экраном, бронированные или небронированные, с парной или тройной скруткой, с числом пар 1-50, сечением 0,5-2,5 мм ² напряжение 300/500В марок: BTC1 CU/PVC/IN+O/FHLS/SWA,SWB,DSTA/ FHLS (КУВЭВнг(A)-LS-П); BTC1 CU/PVC/O/FHLS/SWA,SWB,DSTA/FHLS (КУВЭВнг(A)-LS-П); BTC1 CU/PVC/IN+O/FHLS (КУВЭВнг(A)-LS); BTC1 CU/PVC/O/FHLS (КУВЭВнг(A)-LS).	По документации изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

М. Б. Ясколко

Б.П. Жезлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ЕС.ПБ45.В.00109

(обязательная сертификация)

ТР 0076395

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53315-2009	"Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"	п.5.3, п.5.4
ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005	"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категории А"	Распространение пламени в вертикально расположенных пучках электрического кабеля категории А
ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005	"Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему"	Снижение светопрозрачности



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия


М. Б. Ясколко


Б. П. Желов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-ES.ПБ45.В.00110
(номер сертификата соответствия)

ТР 0639718
(учетный номер бланка)

ЗЯВИТЕЛЬ Фирма "Ben Trade Cables Iberica, S.A.". Адрес: Pol. Ind. Centrovia C/San Francisco, 9, 50198 La Muela (Zaragoza), Spain. Телефон (+34) 976149149, факс (+34) 976149148.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "Ben Trade Cables Iberica, S.A.". Адрес: Pol. Ind. Centrovia C/San Francisco, 9, 50198 La Muela (Zaragoza), Spain. Телефон (+34) 976149149, факс (+34) 976149148.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПБ ВНИИНМАШ" ФГУП "ВНИИНМАШ". 123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4, тел. (499)259-43-41, факс (499)259-88-62.
ОГРН: 1037739388939. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ45 выдан 14.04.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, экранированные и неэкранированные, бронированные и небронированные, с числом жил 4-61 сечением 0,75-10 мм² на напряжение 0,6/1 кВ марок (см. приложение бланк № ТР 0076396). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
35 6300

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 27.07.2008 г. № 123-ФЗ) глава 19 статья 82 п.8. Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП 16. Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД 2. (см. приложение бланк № ТР 0076397)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Акт о результатах анализа состояния производства № 00118.09.12-АП-12 от 22.11.2012 ОС "ПБ ВНИИНМАШ", рег. № ТРПБ.RU.ПБ45 от 14.04.2010; протокол сертификационных испытаний от 24.12.2012 № 778-12-2012П ИЦ "ПБ ВНИИНМАШ", рег. № ТРПБ.RU.ИИ04 от 14.04.2010, адрес: 123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.01.2013 по 17.01.2018



Руководитель
(Заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, печать, фамилия

М. Б. Ясколко

Эксперт (эксперты)
подпись, печать, фамилия

Б. П. Жезлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-ES.ПБ45.В.00110
(обязательная сертификация)

ТР **0076396**
(учетный номер блока)

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
35 6300 8544	Кабели контрольные с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, экранированные и неэкранированные, бронированные и небронированные, с числом жил 4-61 сечением 0,75-10 мм ² на напряжение 0,6/1 кВ марок: BTC1 CU/PVC/FHLS/SWA,SWB,DSTA/ FHLS (KBПШвр(A)-LS, KBБШвр(A)-LS); BTC1 CU/PVC/O/FHLS (KBВГЭвр(A)-LS); BTC1 CU/PVC/FHLS (KBВГвр(A)-LS).	По документации изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

М. Б. Ясколко

Б.П. Жезлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ЕС.ПБ45.В.00110

(обязательная сертификация)

ТР 0076397

(учетный номер образца)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53315-2009	"Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"	п.5.3, п.5.4
ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005	"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А"	Распространение пламени в вертикально расположенных пучках электрического кабеля категории А
ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005	"Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытаний и требования к нему"	Снижение светопрозрачности



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
ПОДПИСЬ, ИНИЦИАЛЫ, ФИО


М. Б. Яеколко

Эксперт (эксперты)
ПОДПИСЬ, ИНИЦИАЛЫ, ФИО


Б. П. Жезлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ЕС.ПБ45.В.00111
(номер сертификата соответствия)

ТР 0839719
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Фирма "Ben Trade Cables Iberica, S.A.". Адрес: Pol. Ind. Centrovia C/San Francisco, 9, 50198 La Muela (Zaragoza), Spain. Телефон (+34)976149149, факс (+34)976149148.
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "Ben Trade Cables Iberica, S.A.". Адрес: Pol. Ind. Centrovia C/San Francisco, 9, 50198 La Muela (Zaragoza), Spain. Телефон (+34) 976149149, факс (+34) 976149148.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПБ ВНИИНМАШ" ФГУП "ВНИИНМАШ" 123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4, тел. (499)259-43-41, факс (499)259-88-62.
(наименование и место нахождения органа по сертификации)
ОГРН: 1037739388939. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ45 выдан 14.04.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, экранированные или неэкранированные, бронированные или небронированные, с числом жил 4-61 сечением 0,75-10 мм² на напряжение 0,6/1 кВ, марок: ВТС1 СИ/PVC/PVC/SWA,SWB,DSTA/PVC (КВП6Шв), ВТС1 СИ/PVC/О/PVC (КВВГЭ), ВТС1 СИ/PVC/PVC (КВВГ). Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, используемая заявителем/исполнителем)

код ОК 005 (ОКП)
35 6300

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 27.07.2008 г. № 123-ФЗ) глава 19 статья 82 п.8. Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке ПРГО 1 (см. приложение бланк № ТР 0076398)
(наименование, сокращенное обозначение и техническое регулирование, на соответствие требованиям которого (которых) производится сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Акт о результатах анализа состояния производства № 00119.09.12-АП-12 от 22.11.2012 ОС "ПБ ВНИИНМАШ", рег. № ТРПБ.RU.ПБ45 от 14.04.2010; протокол сертификационных испытаний от 24.12.2012 № 780-12-2012П ИЦ "ПБ ВНИИНМАШ", рег. № ТРПБ.RU.ИИ04 от 14.04.2010, адрес: 123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям применимого регламента (технического регламента))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.01.2013 **по** 17.01.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, печать, фамилия)

M. B. Yaskolko
М. Б. Ясколко

Эксперт (эксперты)
(подпись, печать, фамилия)

B. P. Zhezdov
Б. П. Жезлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ЕС.ПБ45.В.00111

(обязательная сертификация)

ТР

0076398

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53315-2009	"Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"	п.5.2
ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007	"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов"	Распространение горения кабельного изделия при одиночной прокладке
ГОСТ Р МЭК 60332-1-3-2007	"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-3. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания на образование горящих капелек/частиц"	Образование падающих горящих капелек/частиц от одиночного вертикально расположенного электрического изолированного провода или кабеля



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

М. Б. Ясколко

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Б.П. Жезлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-ES.ПБ45.В.00112
(номер сертификата соответствия)

ТР 0639720
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Фирма "Ben Trade Cables Iberica, S.A.". Адрес: Pol. Ind. Centrovia C/San Francisco, 9, 50198 La Muela (Zaragoza), Spain. Телефон (+34) 976149149, факс (+34) 976149148.
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "Ben Trade Cables Iberica, S.A.". Адрес: Pol. Ind. Centrovia C/San Francisco, 9, 50198 La Muela (Zaragoza), Spain. Телефон (+34) 976149149, факс (+34) 976149148.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПБ ВНИИНМАШ" ФГУП "ВНИИНМАШ". 123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4, тел. (499)259-43-41, факс (499)259-88-62.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификаты соответствия)
ОГРН: 1037739388939. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ45 выдан 14.04.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели управления (инструментальные) с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика или полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, с гарной или трюичной скруткой, с общим и/или индивидуальным экраном, бронированные или небронированные, гибкие или негибкие, с числом пар 1-50, сечением 0,5-2,5 мм² на напряжение **300/500 В** марок (см. приложение бланк № ТР 0076399).
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 27.07.2008 г. № 123-ФЗ) глава 19 статья 82 п.8. Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке ПРГО I. (см. приложение бланк № ТР 0076400).
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого проводится сертификация)

код ОК 005 (ОКП)
35 6100

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Акт о результатах анализа состояния производства № 00120.09.12-АП-12 от 22.11.2012 ОС "ПБ ВНИИНМАШ", рег. № ТРПБ.RU.ПБ45 от 14.04.2010; протокол сертификационных испытаний от 24.12.2012 № 777-12-2012П ИЦ "ПБ ВНИИНМАШ", рег. № ТРПБ.RU.ИИ04 от 14.04.2010, адрес: 123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(наименование представленных заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям (техническим) регламента (техническим регламентам))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.02.2013 по 17.01.2018

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, наименование, фамилия)

М. Б. Ясколко

Эксперт (эксперты)
(подпись, наименование, фамилия)

Б.П. Жезлов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-ES.ПБ45.В.00112

(обязательная сертификация)

ТР

0076399

(указный номер знака)

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
35 6100 8544	<p>Кабели управления (инструментальные) с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика или полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, с парной или тройной скруткой, с общим и/или индивидуальным экраном, бронированные или небронированные, гибкие или негибкие, с числом пар 1-50, сечением 0,5-2,5 мм² на напряжение 300/500, марок:</p> <p>ВТС1 CU/PVC/IN+O/PVC/SWA,SWB,DSTA/ PVC (КУВЭВ-П);</p> <p>ВТС1 CU/PVC/O/PVC/SWA,SWB,DSTA/ PVC (КУВЭВ-П);</p> <p>ВТС1 CU/PVC/IN+O/PVC (КУВЭВ);</p> <p>ВТС1 CU/PVC/O/PVC (КУВЭВ);</p> <p>ВТС1 CU/PE/IN+O/PVC/SWA,SWB,DSTA/ PVC (КУПЭВ-П);</p> <p>ВТС1 CU/PE/O/PVC/SWA,SWB,DSTA/ PVC (КУПЭВ-П);</p> <p>ВТС1 CU/PE/IN+O/PVC (КУПЭВ);</p> <p>ВТС1 CU/PE/O/PVC (КУПЭВ).</p>	По документации изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

(подпись)
М. Б. Ясколко

(подпись)
Б.П. Жезлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ЕС.ПБ45.В.00112
(обязательная сертификация)

ТР 0078400
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53315-2009	"Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"	п.5.2
ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007	"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смещением газов"	Распространение горения кабельного изделия при одиночной прокладке
ГОСТ Р МЭК 60332-1-3-2007	"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-3. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания на образование горящих капелек/частиц"	Образование падающих горящих капелек/частиц от одиночного вертикально расположенного электрического изолированного провода или кабеля

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

М. Б. Ясколко

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Б.П. Жезлов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-ES.ПБ45.В.00113
(номер сертификата соответствия)

ТР 0639721
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (информация о заявителе) Фирма "Ben Trade Cables Iberica, S.A.". Адрес: Pol. Ind. Centrovia C/San Francisco, 9, 50198 La Muela (Zaragoza), Spain. Телефон (+34) 976149149, факс (+34) 976149148.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (информация о производителе продукции) Фирма "Ben Trade Cables Iberica, S.A.". Адрес: Pol. Ind. Centrovia C/San Francisco, 9, 50198 La Muela (Zaragoza), Spain. Телефон (+34) 976149149, факс (+34) 976149148.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (информация о сертификационном органе по сертификации, выдающем сертификат соответствия) "ПБ ВНИИНМАШ" ФГУП "ВНИИНМАШ". 123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4, тел. (499)259-43-41, факс (499)259-88-62. ОГРН: 1037739388939. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ45 выдан 14.04.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Кабели контрольные с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, экранированные и неэкранированные, бронированные и небронированные, с числом жил 4-61 сечением 0,75-10 мм² на напряжение **0,6/1 кВ** марок (см. приложение бланк № ТР 0076401). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
35 6300

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (информация о техническом регламенте (технических регламентах), на соответствие требованиям которого (качество) производится сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 27.07.2008 г. № 123-ФЗ) глава 19 статья 82 п.8. Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП 1б. Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД 2. (см. приложение бланк № ТР 0076402)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ (информация о результатах анализа состояния производства) Акт о результатах анализа состояния производства № 00118.09.12-АП-12 от 22.11.2012 ОС "ПБ ВНИИНМАШ", рег. № ТРПБ.RU.ПБ45 от 14.04.2010; протокол сертификационных испытаний от 24.12.2012 № 778-12-2012П ИЦ "ПБ ВНИИНМАШ", рег. № ТРПБ.RU.ИИ04 от 14.04.2010, адрес: 123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(информация о документах, представленных заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.02.2013 по 17.01.2018

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

М. Б. Ясколко
М. Б. Ясколко

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Б. П. Жезлов
Б. П. Жезлов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ЕС.ПБ45.В.00113

(обязательная сертификация)

ТР

0076401

(учетный номер бланка)

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
35 6300 8544	Кабели контрольные с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, экранированные и неэкранированные, бронированные и небронированные, с числом жил 4-61 сечением 0,75-10 мм ² на напряжение 0,6/1 кВ марок: ВТС1 CU/PVC/FHLS/SWA, SWB, DSTA/FHLS (КВБШнг(A)-LS), КВБШнг(A)-LS; ВТС1 CU/PVC/O/FHLS (КВВГЭнг(A)-LS); ВТС1 CU/PVC/FHLS (КВВГнг(A)-LS).	По документации изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

М. Б. Ясколко

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Б.П. Жезлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ЕС.ПБ45.В.00113 (обязательная сертификация)

ТР 0076402

(учетный номер образца)


Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53315-2009	"Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"	п.5.3, п.5.4
ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005	"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А"	Распространение пламени в вертикально расположенных пучках электрического кабеля категории А
ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005	"Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему"	Снижение светопрозрачности



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


М. Б. Ясколко


Б. П. Жезлов